

**ZAMAWIAJĄCY:**

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim  
ul. Lwowska 55  
22-600 Tomaszów Lubelski

**DOTYCZY:**

**Adm-224-1/19**

Zaproszenia do składania ofert *na dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na salach rozpraw.*

W związku z wpłynięciem zapytania do oferty *na dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na salach rozpraw* uprzejmie udzielam wyjaśnień.

**Pytanie 1**

Kiedy można odbyć wizję lokalną i z kim się należy na nią umówić. Proszę o podanie kontaktu.

**Odpowiedź do pytania 1:**

W godzinach urzędowania Sądu przed terminem składania ofert.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Proponowane godziny to: od 8:00 -14:00

Tel. 84-6657474, 84-6657431, Krzysztof Kowalski – Dyrektor Sądu

Dodatkowo informuję Państwa, że dzień 02/05/2019 jest dniem niepracującym dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

**Pytanie 2**

W formularzu ofertowym napisane jest iż "Oświadczam, że dysponuję osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej..."

Czy branża elektryczna (kierownik robót elektrycznych ) będzie branżą wiodącą?

Czy branża elektryczna jest jedyną wymaganą branżą? Czy nie powinno być jeszcze branży instalacyjnej (sanitarnej)?

**Odpowiedź do pytania 2:**

Branża elektryczna nie będzie branżą wiodącą.

Branża elektryczna nie będzie branżą jedyną.

Stosownie do zaproszenia ofertowego:

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia:

15. Wszystkie prace instalacyjne/montażowe będą wykonywane pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Stosownie do projektu umowy §2 ust 19:

19. Wszystkie prace instalacyjne/montażowe będą wykonywane pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

### **Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie iż ma zostać przygotowana dokumentacja koncepcyjna podpisana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w 1 egz. Projekt nie będzie składany do pozwolenia na budowę i nie musi posiadać uzgodnień ppoż. lub innych.

### **Odpowiedź do pytania 3:**

Tak dokumentacja musi być podpisana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Tak projekt nie będzie składany do pozwolenia na budowę, ponieważ zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego z dnia 16.04.2019 r. pozwolenia na budowę nie wymaga remont urządzeń budowlanych oraz remont urządzeń budowlanych – klimatyzatorów nie podlega zgłoszeniu.

### **Pytanie 4**

Proszę o potwierdzenie iż obiekt nie jest obiektem będącym pod opieką konserwatora zabytków.

### **Odpowiedź do pytania 4:**

Wymiana klimatyzatorów będzie się odbywała w części budynku, który nie jest zabytkowy.

### **Pytanie 5**

Jakie branże ma obejmować projekt koncepcyjny? Tylko elektryczną czy również i sanitarną?? Proszę o jednoznaczne wymienienie.

### **Odpowiedź do pytania 5:**

Stosownie do zapisów projektu umowy §2 ust. 10.

10. Wykonawca wykona Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacji oraz dokumentację powykonawczą przez uprawnione osoby posiadające niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i wiedzę w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekaze Zamawiającemu.

Mając na uwadze powyższe, dokumentacja powinna zawierać instalację elektryczną, klimatyzacyjną, skroplin.

Szczegółowo co powinien zawierać projekt koncepcyjny oraz dokumentacja powykonawcza zostało opisane w §2 ust. 12 i 13 tj.:

12. Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacji powinien zawierać m.in.:

- 1) część rysunkową,
- 2) opis techniczny przyjętego rozwiązania klimatyzacji,
- 3) plan BIOZ,
- 4) kartę katalogową dobranych urządzeń (deklaracje zgodności).

13. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:

- 1) instrukcję obsługi w języku polskim,
- 2) atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa wykonanych prób, na zastosowane i wbudowane prefabrykаты oraz materiały oraz urządzenia,
- 3) oświadczenie Wykonawcy (osoby uprawnionej posiadającej niezbędne uprawnienia i kwalifikacje np. kierownika budowy/robót), że instalacja klimatyzacji została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
- 4) karty gwarancyjne,



- 5) *protokół z przeszkolenia personelu Zamawiającego (maksimum 7 osób przez maksimum 2 godziny łącznie).*
- 6) *pomiary wydajności.*

#### **Pytanie 6**

Czy ciągła obecność kierownika z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi jest obowiązkowa jeżeli projekt nie będzie miał pozwolenia na budowę? Czy dopuszczalne jest aby kierownik był dostępny w przypadku jakiś uzgodnień i przyjeżdżał na budowę np. raz na tydzień lub według potrzeby w danym okresie czasu.

#### **Odpowiedź do pytania 6:**

Zamawiający stosownie do zaproszenia ofertowego oczekuje, że prace będą wykonywane zgodnie z opisem w projekcie umowy:

§2 ust. 15 i 19 umowy:

15. *Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania pracami, zgodnie w zasadami BHP. Wykonawca będzie posiadał specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.*

19. *Wszystkie prace instalacyjne/montażowe będą wykonywane pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.*

#### **Pytanie 7**

Proszę o podanie parametrów istotnych jakie mają być spełnione przez zaproponowane urządzenia. Spełnienie wszystkich bardzo zawęża możliwości zastosowania urządzeń a wiele z podanych parametrów ma bardzo pomijalne znaczenie.

#### **Odpowiedź do pytania 7:**

Wykonawca nie będzie zmieniał parametrów urządzeń ani ich zawężał.

#### **Pytanie 8**

Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju ma być zastosowany filtr w jednostce wewnętrznej.

#### **Odpowiedź do pytania 8:**

Zgodnie z zaproszeniem ofertowym:

Filtry powietrza – ochrona	Antyalergiczna i antybakteryjna
----------------------------	---------------------------------

**Nadto informuję wszystkich zainteresowanych, że:**

**Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na salach rozpraw prowadzone jest w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.**

Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Tomaszowie Lubelskim  
2019-04-25  
Krzysztof Kowalski